

# 局部排氣裝置及其附屬裝置每年定期、重點檢查記錄表

日期		檢查人員		
實驗場所		檢查方法		
項 目		檢查結果		處理情形
		良	否	
局部排氣裝置	1. 氣罩及導管之磨損、腐蝕、凹凸及其他損壞之狀況及程度。			
	2. 導管或排氣機之塵埃聚積狀況。			
	3. 排氣機之注油潤滑狀況			
	4. 導管接觸部份狀況。			
	5. 連接電動機與排氣機之皮帶鬆弛之狀況。			
	6. 吸氣或排氣之能力。			
	7. 其他保持性能之必要事項。			
附屬裝置	1. 構造部份有否磨損、腐蝕、凹凸及其他損壞之狀況及程度。			
	2. 除塵裝置內堆積物是否清除、集塵袋是否定期清理。			
	3. 濾布式除塵裝置之濾布安裝清理、集塵袋是否定期清理。			
	4. 除塵功能是否足夠將粉塵釋放。			
	5. 集塵器之外表是否鏽蝕、馬達是否定其保養。			
	6. 風車皮帶是否需更換。			
	7. 培林潤滑。			
	8. 基坐是否穩定。			
	9. 風管是否破損。			
	10. 接頭處是否良好。			
備註	1. 重點檢查於開始使用、拆卸、改裝或修理時實施。 2. 局部排氣設施開始裝設使用時應出據風機性能及排氣性能報告(請設置廠商提供)。 3. 檢查結果正常狀態打V, 異常狀態打X, 並向單位反應故障狀況。 4. 檢查表檢查完後, 正本原單位留存備查, 影本繳交環安中心。 5. 檢測吸氣或排氣能力所需之風速器可至環安中心借用。			

保存期限 3 年

實驗場所負責人：\_\_\_\_\_