

鍋爐（小型鍋爐）作業前自動檢查表

日期： 年 月

場所名稱		檢 查 結 果																															備註
方法	目 視	檢 查 日 期																															
項目	檢 查 內 容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	筒體（汽水鼓）損傷、變形																																
2	煙管或水管有無局部過熱或漏																																
3	燃料油加熱器有無損傷																																
4	燃料輸送泵及管有無損傷																																
5	噴燃器有無損傷及污染																																
6	過濾器有無堵塞或損傷																																
7	自動啓動停止裝置機能																																
8	燃料切斷裝置有無異常																																
9	水位調節裝置有無異常																																
10	給水裝置有無異常																																
11	壓力表及水位計是否正常																																
12	安全閥性能是否正常																																
檢 查 人 簽 名																																	

說明：1.作業前檢點。2. 檢查結果正常狀態打 v，異常狀態打 x,並向單位反應故障狀況。3 檢查表檢查完後，正本原單位留存備查，影本繳交環安中心。

保存期限 3 年

實驗場所（單位）負責人： _____