

## 中原大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：03/05/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
恩慈樓 A1	<1	6
恩慈樓 A2	<1	6
恩慈樓 A3	<1	6
恩慈樓 A5	<1	6
恩慈樓 C3	<1	6
恩慈樓 C4	<1	6
恩慈樓 C5	<1	6
篤信 1F	<1	6
篤信 2F	<1	6
篤信 3F	<1	6
篤信 4F	<1	6
電學大樓 8F	<1	6
電學大樓 7F	<1	6
電學大樓 6F	<1	6
電學大樓 5F	<1	6
教學大樓 8F 東	<1	6
教學大樓 7F 西	<1	6
工學館 7F	<1	6
工學館 5F	<1	6

## 中原大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：03/05/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
工學館 3F	<1	6
工學館 1F	<1	6
科學館 4F 東	<1	6
科學館 4F 西	<1	6
科學館 3F 西	<1	6
科學館 2F 西	<1	6
科學館 2F 東	<1	6
科學館 1F 西	<1	6
科學館 1F 東	<1	6
商學大樓 4F	<1	6
商學大樓 3F	<1	6
商學大樓 2F	<1	6
商學大樓 1F	<1	6
圖書館 3F 東	<1	6
圖書館 2F 西	<1	6
圖書館 2F 東	<1	6
圖書館 1F 東	<1	6
圖書館 B1 左	<1	6
圖書館 B1 右	<1	6

## 中原大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：03/05/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	總菌落數 Total Bacterial count (CFU/mL)	總菌落數 Total Bacterial count (CFU/mL)
恩慈樓 A1	<5	100
恩慈樓 A2	<5	100
恩慈樓 A3	<5	100
恩慈樓 A5	<5	100
恩慈樓 C3	<5	100
恩慈樓 C4	<5	100
恩慈樓 C5	<5	100
篤信 1F	<5	100
篤信 2F	<5	100
篤信 3F	<5	100
篤信 4F	<5	100
電學大樓 8F	<5	100
電學大樓 7F	<5	100
電學大樓 6F	<5	100
電學大樓 5F	<5	100
教學大樓 8F 東	<5	100
教學大樓 7F 西	<5	100
工學館 7F	<5	100
工學館 5F	<5	100

## 中原大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：03/05/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	總菌落數 Total Bacterial count (CFU/mL)	總菌落數 Total Bacterial count (CFU/mL)
工學館 3F	<5	100
工學館 1F	<5	100
科學館 4F 東	<5	100
科學館 4F 西	<5	100
科學館 3F 西	<5	100
科學館 2F 西	<5	100
科學館 2F 東	<5	100
科學館 1F 西	<5	100
科學館 1F 東	<5	100
商學大樓 4F	<5	100
商學大樓 3F	<5	100
商學大樓 2F	<5	100
商學大樓 1F	<5	100
圖書館 3F 東	<5	100
圖書館 2F 西	<5	100
圖書館 2F 東	<5	100
圖書館 1F 東	<5	100
圖書館 B1 左	<5	100
圖書館 B1 右	<5	100