

中原大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/20/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
室設館 1F	<1	6
建築館 1F	<1	6
商設館 1F	<1	6
商設館 3F	<1	6
體育館桌球室 1F(左)	<1	6
體育館桌球室 1F(右)	<1	6
體育館辦公室 1F	<1	6
教學大樓 9F(左)	<1	6
教學大樓 9F(右)	<1	6
教學大樓 8F(東)	<1	6
教學大樓 8F(西)	<1	6
教學大樓 5F(東)	<1	6
教學大樓 5F(西)	<1	6
熱誠樓 A 棟 2F	<1	6
熱誠樓 A 棟 5F	<1	6
熱誠樓 A 棟 7F	<1	6
熱誠樓 A 棟 8F	<1	6
熱誠樓 B 棟 2F	<1	6
熱誠樓 B 棟 3F	<1	6

中原大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/20/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	總菌落數 Total Bacterial count (CFU/mL)	總菌落數 Total Bacterial count (CFU/mL)
室設館 1F	<5	100
建築館 1F	<5	100
商設館 1F	<5	100
商設館 3F	65	100
體育館桌球室 1F(左)	<5	100
體育館桌球室 1F(右)	<5	100
體育館辦公室 1F	<5	100
教學大樓 9F(左)	<5	100
教學大樓 9F(右)	20	100
教學大樓 8F(東)	<5	100
教學大樓 8F(西)	28	100
教學大樓 5F(東)	<5	100
教學大樓 5F(西)	23	100
熱誠樓 A 棟 2F	48	100
熱誠樓 A 棟 5F	80	100
熱誠樓 A 棟 7F	60	100
熱誠樓 A 棟 8F	80	100
熱誠樓 B 棟 2F	<5	100
熱誠樓 B 棟 3F	<5	100