

## 中原大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：02/01/2021

| 採樣地點<br>Sampling Site | 檢測結果<br>Analytical Value                | 環保署飲用水標準<br>Drinking water standard Of EPA |
|-----------------------|---|--|
|                       | 大腸桿菌群<br>Coliform Group<br>(CFU/100 mL) | 大腸桿菌群<br>Coliform Group<br>(CFU/100 mL)    |
| 熱誠 A1                 | <1                                      | 6  |
| 熱誠 A3                 | <1                                      | 6  |
| 熱誠 A5                 | <1                                      | 6  |
| 熱誠 A7                 | <1                                      | 6  |
| 熱誠 A6                 | <1                                      | 6  |
| 熱誠 A11                | <1                                      | 6  |
| 圖書館 4F 東              | <1                                      | 6  |
| 圖書館 4F 西              | <1                                      | 6  |
| 維澈樓 9F                | <1                                      | 6  |
| 維澈樓 5F                | <1                                      | 6  |
| 維澈樓 3F                | <1                                      | 6  |
| 電學大樓 4F               | <1                                      | 6  |
| 電學大樓 3F               | <1                                      | 6  |
| 電學大樓 2F               | <1                                      | 6  |
| 電學大樓 1F               | <1                                      | 6  |
| 電學大樓 B1F              | <1                                      | 6  |
| 管理大樓 4F               | <1                                      | 6  |
| 管理大樓 3F               | <1                                      | 6  |
| 管理大樓 5F               | <1                                      | 6  |