

鍋爐（每月）定期檢查記錄表

實驗場所（場所名稱）：_____

檢查人姓名：_____ 檢查日期：_____年____月____日

項目	傳熱面積	檢查方法	檢查結果		改善措施
	檢查內容		良	否	
鍋爐本體	筒體（汽水鼓）有無損傷、變形		目視		
	爐筒有無損傷或壓潰膨出		目視		
	煙管或水管有無局部過熱或漏		目視		
	外殼、保溫有無損傷、鬆弛龜裂		目視		
燃燒裝置	燃料油加熱器有無損傷		目視		
	燃料輸送泵及管有無損傷		目視		
	噴燃器有無損傷及污染		目視		
	過濾器有無堵塞或損傷		目視		
	燃燒器及爐壁有無污染及損傷		目視		
	煙道有無洩漏、損傷及風壓異常		目視		
自動控制裝置	自動啟動停止裝置機能有無異常		目視 動作試驗		
	火焰檢出裝置有無異常		目視		
	燃料切斷裝置有無異常		目視		
	水位調節裝置有無異常		動作試驗		
	壓力調節裝置有無異常				
	電器配線端子有無異常		目視		
附屬裝置	給水裝置有無異常		目視		
	壓力表及水位計是否正常		動作試驗		
	蒸氣管及停止閥有無損傷及保溫狀態		目視		
	安全閥性能是否正常				

說明：1. 每月定期檢查。 2. 檢查結果正常狀態打√，異常狀態打X，並向單位反應故障狀況。
3. 檢查表檢查完後，正本原單位留存備查，影本繳交環安中心。

保存期限 3 年

實驗場所（單位）負責人：_____